

n° agrément	Date de parution au Journal Officiel	Type de système	Equivalent s-Habitants (EH)	Type	Site internet téléphone	Marque	Dénomination commerciale	Matériau des cuves	Consommation électrique ⁽¹⁾	Périodicité de vidange des boues à capacité maxi ⁽¹⁾	Profondeur des ouvrages ⁽¹⁾	Emprise minimale au sol	Estimation du coût annuel du contrat de maintenance *
2010 - 023	04/12/2010	Filtre à massif de zéolite	20	Zéolite (5 à 20 EH)	www.eparco.info 0825 850 500	EPARCO Assainissement	Filtre à massif de zéolithes	Polyester renforcé de verre	0 kwh sauf si poste de relevage	⁽²⁾	1,52 mini	11 à 45 m²	/
2012-033-mod01	02/02/2014	Filtre à massif de zéolite	20	Zéolite (5,6,7,9,10,12,15 et 20)		OUEST ENVIRONNEMENT	GAMME BFC	PEHD	0 kwh sauf si poste de relevage	68 mois	2,30 m	22 m²	

(1) = données issues des guides utilisateurs officiels mis en ligne sur : <http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/>

(2) = En attente de la mise en ligne des guides officiels